

ELEKTRİK PANOSU KONTROL LİSTESİ

Birim/Enstitü/Fakülte/Müdürlük/Vb.	:
Kat – Koridor - Oda/Laboratuvar Numarası	:
Pano Numarası/Varsa Sicil Numarası	:
Pano Anma Gerilim Değeri (V)	:
Kontrol Eden Kişi Bilgisi (Adı-Soyadı-Unvanı)	:
Tarih	:

ANA/TALİ ELEKTRİK PANOSU KONTROL LİSTESİ

S.N	Kontrol Edilecek Bilgiler	Durumu		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
1	Elektrik panosu üzerinde elektrik tehlikesini bildirir levha, işaret, sticker var mı? Uygun mu?			
2	Elektrik panosu kilitli mi? Yetkisiz erişime açık mı? (Panolar ve pano odaları kilitli tutulacaktır.)			
3	Elektrik panosu dağıtımı tek hat akım şeması var mı?			
4	Elektrik panosu içerisinde kaçak akım rölesi var mı?			
5	Elektrik panosu içerisinde kaçak akım rölesi varsa aktif halde mi?			
6	Elektrik panosunda ve pano kapağında topraklama hattı mevcut mu?			
7	Topraklama hatları aktif halde mi?			
8	Elektrik panosu etrafında uygun nitelikte yangın söndürme cihazı var mı?			
9	Elektrik panosu altında izole halı/yalıtkan paspas var mı? (Panonun mevcut anma gerilim değerine uygun izole halı olmalıdır.)			
10	Elektrik panosu ön koruma sacı uygun mu? (Pano iç ön koruma sacında açıklık olmamalıdır. Enerjili kısımlara erişim olmamalıdır.)			
11	Elektrik panosu içerisinde bulunan sigorta ve iç bağlantılar düzgün mü?			
12	Elektrik panosu içerisinde atık, hasarlı ya da eksik sigorta, şalter vb. var mı?			
13	Elektrik panosu içerisinde kullanılan sigortaların amperajları uygun mu?			
14	Elektrik panosunda sinyal lambası varsa lambalar çalışıyor mu?			

Not: Bu form her bir ana ya da tali elektrik panosu için ayrı düzenlenmelidir.

Kontrol(Adı/Soyadı-İmza-Tarih)	Onay(Adı/Soyadı-İmza-Tarih)
--------------------------------	-----------------------------